第三角法





断面図　A－A





B詳細（1：2）

註
1．ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
2．釣合い良さの等級はJIS-B0905　G2.5級に準ずる。
3．無記号公差はJIS-B0408　C級に準ずる。

番号	名称	図番	個数	材質	摘要
7	六角穴付止めネジ		1	SUS304	クボミ先
6	ボス		1	SUS303	
5	丸リベット		6	SUS304	呼び径4
4	補強棒		3	SUS304	φ6
3	羽根		48	SUS304	1.0t
2	副板		1	SUS304	1.5t
1	主板		1	SUS304	1.5t

△	訂正記事	訂正年月日
		．．．

製図	M.SASAKI '05・7・4	審査	・・	承認	・・	重量		縮尺	1：3	単位	mm
機種	310L160K28					図名	シロッコファン				
株式会社　佐藤工業所						図番	S310L160K28S2				

表面処理		