



- 註
1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
 2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905 G2.5級に準ずる。
 3. 無記号公差はJIS-B0408 C級に準ずる。

6	六角穴付止めネジ		1	SUS304	くぼみ先
5	丸リベット		6	SUS304	φ4
4	ボス		1	SUS303	
3	羽根	△	52	SUS304	1.0 t
2	副板		1	SUS304	±1.2 t △
1	主板		1	SUS304	1.5 t

番号	名称	図番	個数	材質	摘要
製	M.SASAKI	審		承	重
図	02-7-25	査		認	量
機	270L138G19			図	シロッコファン
種				名	
株式会社 佐藤工業所				図	S270L138G19S
				番	

記号	内容	年月日	担当者
△	訂正記事3に伴い、寸法変更	2014. 4. 1	H. Yoshimoto
△	板厚変更 1.2 t → 1.5 t	2014. 4. 1	H. Yoshimoto
△	タップ2-M5追加	2009. 4.	H. Yoshimoto
△	羽根枚数変更 52 → 51枚	2006. 7. 20	M. SASAKI
△	訂正記事	訂正年月日	

表面処理		
------	--	--