



註. ファンバランス取りはブレード面のバランスウェイト取付穴にウェイトを付けて行う。釣合い良さの等級は JIS-B0905 G2.5級 に準ずる。

6	六角穴付止めネジ	2	SUS304	クボミ先
5	丸リベット	6	SUS304	
4	丸リベット	16	SUS304	
3	ボス	1	SUS303	
2	羽根	4	SUS304	1.2 t
1	スパイダー	1	SUS304	2.5 t

番号	名称	図番	個数	材質	摘要
製	H. Yoshimoto	審		承	重
図	14-07-30	査		認	量
機	K500P4RD15			図	軸流ファン
種	株式会社 佐藤工業所			名	
△	図番 PK500P4RD15S 全面改訂			番	PK500P4RD15S2
△	訂正記事			訂正年月日	

縮尺	1:3	単位	mm
----	-----	----	----